



Ministerul Educatiei Cercetării Tineretului si Sportului  
Centrul de Cercetari Biologice - Grădina Botanică " Vasile Fati "  
str. Parcului nr.14, Jibou cod: 455200 jud. Sălaj România  
Tel. / Fax: 0260 644 950, E-mail: ccb\_jb@yahoo.com

## **ANUNT PRIVIND INTENTIA DE A ACHIZITIONA O LUCRARE**

**PRAM CONSTAND IN MASURAREA REZISTENTEI PAMÂNTARELOR,**

**VERIFICAREA LEGATURILOR LA CENTURILE DE PAMINTARE ALE**

**CLADIRILOR SI REMEDIEREA ACESTORA UNDE ESTE CAZUL**

conform FIȘEI DE ACHIZIȚIE atașata în continuare.

Procedura de achiziție: Concurs de oferte

Așteptăm oferte pe adresa [ccb\\_jb@yahoo.com](mailto:ccb_jb@yahoo.com), pe fax sau in scris la sediul unitatii până în data de 10.09.2015 – firma câștigătoare va fi anunțată pe website si in scris.

### **FIȘE DE ACHIZIȚIE**

- **DENUMIRE ACHIZIȚIE : LUCRARE PRAM - MASURAREA REZISTENTEI PAMÂNTARELOR, VERIFICAREA LEGATURILOR LA CENTURILE DE PAMINTARE SI REMEDIEREA ACESTORA UNDE ESTE CAZUL**

#### **CARACTERISTICI SOLICITATE:**

Centrul de Cercetari Biologice Jibou este interesat să achiziționeze o lucrare de verificare PRAM care înseamna verificarea prizelor de pamântare si paratrasnetelor si are ca scop:

- - Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru
- - Prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice

Verificarea si masurarea se efectueaza conform STAS 12604/4 Verificari PRAM înseamna masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamântare si paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizata. Periodicitatea verificarii PRAM este prevazut de doua ori pe an ( odata pe timp uscat si odata pe timp umed)

**In urma verificarii PRAM se întocmeste buletin de verificare care cuprinde:**

- - **Conditile de masurare**
- - **Tipul aparatului**
- - **Executantul si locul masurarii, acestea fiind necesare la controalele efectuate de Protectia Muncii, Protectia Consumatorului si Pompierii.**

**In cazul în care valorile masurate nu corespund normelor, instalatia prezinta pericol de electrocutare iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet, pentru evitarea acestor evenimente nedorite se vor remedia problemele si executa reverificare PRAM pentru siguranta.**

**Mentionam ca la toate masuratorile initiale constatatorii si finale dupa remedierea eventualelor defectiuni, vor fi prezenti obligatoriu reprezentatii unitatii - electricianul si responsabilul SME .**

#### **ALTE CERINTE SI PRECIZARI:**

- **CRITERIU DE ATRIBUIRE:** pretul cel mai mic;
- **PREȚ DE ACHIZIȚIE:** să reflecte calitatea lucrarilor efectuate;
- **TERMEN DE GARANȚIE:** minim un an;
- **SERVICE ÎN GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE:** firma specializată, capabilă să efectueze service atât în garanție (gratis) cât și postgaranție .
- **CONDIȚII DE PLATĂ:** în limita fondurilor disponibile;

**Pentru alte precizari vă rugăm să sunati la tel. 0260 644950 -**

**responsabil SME Turc Dan –tel. mobil 0741941672**